



**TABLA DE TEMPERATURAS DE REFRIGERANTES EN EL
EVAPORADOR Y PRESIONES DE ASPIRACIÓN MAS COMUNES
EN INSTALACIONES**

Instalación de:	Temperatura media del refrigerante	Refrigerante		
		R-12	R-22	R-502
Acondicionam. de Aire por expansión directa	3° C	35 lbs	66 lbs	78 lbs
Enfriamiento de Agua y Líquidos	- 3° C	26 lbs	51 lbs	61 lbs
Unidades de deshielo automático	- 6° C	22 lbs	44 lbs	54 lbs
Serpentines para cubitos de hielo	- 10° C	17 lbs	37 lbs	45 lbs
Cámaras de servicio +2°C a - 2°C	-12° C	15 lbs	33 lbs	42 lbs
Almacenaje de helados y artículos congelados	-22° C	5,5 lbs	18 lbs	25,5 lbs
Congelación normal	-28° C	1 lb	11 lbs	18 lbs
Congelación rápida	-40° C	-	1 lb	5 lbs

FAI-CAF S.R.L.

29 de Septiembre 3834 - B1826GLB - Remedios de Escalada
Buenos Aires - República Argentina
Tel./Fax.: (54-011) - 4242-3749 / 4242-7755 / 4288-0399