


VÁLVULAS PRESOSTÁTICAS


TABLA DE PRESIÓN - TEMPERATURA

VÁLVULA PRESOSTÁTICA MODELO AB




Gases:
R12, R134a, R22, R404a, R502
Conexiones:
Soldar 1/4 x 5/16
Soldar 1/4 x 3/8
Capacidad:
Reemplaza Capilares (desde -
15 PSI hasta 35 PSI)
Largo Capilar: No utiliza

VÁLVULA PRESOSTÁTICA MODELO ACA



Gases:
R12, R134a, R22, R404a, R502
Conexiones:
Entrada Flare 3/8
Salida Flare 1/2
Capacidad:
1/4 a 3 Ton.
1/4 a 4,5 Ton (R22)
Largo Capilar: No utiliza

VÁLVULA PRESOSTÁTICA MODELO ACB




Gases:
R12, R134a, R22, R404a, R502
Conexiones:
Entrada Flare 3/8 o 1/2
Salida Flare 5/8
Capacidad:
1/4 a 3 Ton.
1/4 a 4,5 Ton (R22)
Largo Capilar: No utiliza

	AB	ACA	ACB
CAPACIDAD (Tr.)	Reemplaza Capilares	0,25 a 3	0,25 a 3
		0,25 a 4,5 (R22)	0,25 a 4,5 (R22)
LARGO DE CAPILAR (mts.)	No Utiliza	No Utiliza	No Utiliza
CONEXION	ENTRADA	1/4	3/8 - 1/2
	SALIDA	5/16 - 3/8	1/2
	FLARE	No	Si
	SOLDAR	Si	No
GAS	12, 134a, 22 404a, 502	12, 134a, 22 404a, 502	12, 134a, 22 404a, 502

°F	°C	R-12	R-2	R-502	R-134A	R-507	R-401A	R-404A
-50	-45,6	15,4	6,2	0,2	18,4	0,9	18,5	0,0
-48	-44,4	14,6	4,8	0,7	17,7	1,7	17,7	0,8
-46	-43,3	13,8	3,4	1,5	17,0	2,6	17,0	1,6
-44	-42,2	12,9	2,0	2,3	16,2	3,5	16,0	2,5
-42	-41,1	11,9	0,5	3,2	15,4	4,5	15,0	3,4
-40	-40,0	11,0	0,5	4,1	14,5	5,5	14,5	5,5
-38	-38,9	10,0	1,3	5,0	13,7	6,5	13,5	6,5
-36	-37,8	8,9	2,2	6,0	12,8	7,6	12,5	7,5
-34	-36,7	7,8	3,0	7,0	11,8	8,7	11,5	8,6
-32	-35,6	6,7	4,0	8,1	10,8	9,9	10,6	9,7
-30	-34,4	5,5	4,9	9,2	9,7	11,1	9,0	10,8
-28	-33,3	4,3	5,9	10,3	8,6	12,4	8,3	12,0
-26	-32,2	3,0	6,9	11,5	7,7	13,7	7,0	13,2
-24	-31,1	1,6	7,9	12,7	6,2	15,0	6,0	14,5
-22	-30,0	0,3	9,0	14,0	4,9	16,4	4,5	15,8
-20	-28,9	0,6	10,1	15,3	3,6	17,8	3,5	17,1
-18	-27,8	1,3	11,3	16,7	2,3	19,3	2,0	18,5
-16	-26,7	2,1	12,5	18,1	0,8	20,9	0,5	20,0
-14	-25,6	2,8	13,8	19,5	0,3	22,5	0,4	21,5
-12	-24,4	3,7	15,1	21,0	1,1	24,1	1,4	23,0
-10	-23,3	4,5	16,5	22,8	1,9	25,8	2,2	24,6
-8	-22,2	5,4	17,9	24,2	2,9	27,6	3,1	26,3
-6	-21,1	6,3	19,3	25,8	3,6	29,4	3,9	28,0
-4	-20,0	7,2	20,8	27,5	4,5	31,3	4,8	29,8
-2	-18,9	8,2	22,4	29,3	5,5	33,2	5,7	31,6
0	-17,8	9,2	24,0	31,1	6,5	35,2	6,7	33,5
2	-16,7	10,2	25,6	32,9	7,5	37,3	8,0	34,8
4	-15,6	11,2	27,3	34,9	8,5	39,4	8,8	37,4
6	-14,4	12,3	29,1	36,9	9,6	41,6	9,9	39,4
8	-13,3	13,5	30,9	38,9	10,8	43,8	11,0	41,6
10	-12,2	14,6	32,8	41,0	12,0	46,2	12,2	43,7
12	-11,1	15,8	34,7	43,2	13,1	48,5	13,4	46,0
14	-10,0	17,1	36,7	45,4	14,4	51,0	14,6	48,3
16	-8,9	18,4	38,7	47,7	15,7	53,5	15,9	50,7
18	-7,8	19,7	40,9	50,0	17,0	56,1	17,2	53,1
20	-6,7	21,0	43,0	52,5	18,4	58,8	18,6	55,6
22	-5,6	22,4	45,3	54,9	19,9	61,5	20,0	58,2
24	-4,4	23,9	47,6	57,5	21,4	64,3	21,5	60,9
26	-3,3	25,4	49,9	60,1	22,9	67,2	23,0	63,6
28	-2,2	26,9	52,4	62,8	24,5	70,2	24,8	66,5
30	-1,1	28,5	54,9	65,6	26,1	73,3	26,2	69,4
32	0	30,1	57,5	68,4	27,8	76,4	27,9	72,3
34	1,1	31,7	60,1	71,3	29,5	79,6	29,9	75,4
36	2,2	33,4	62,8	74,3	31,3	82,9	31,3	78,5
38	3,3	35,2	65,6	77,4	33,2	86,3	33,2	81,8
40	4,4	36,9	68,5	80,5	35,1	89,8	35,0	85,1
42	5,6	38,8	71,5	83,8	37,0	93,4	37,0	88,5
44	6,7	40,7	74,5	87,0	39,1	97,0	39,0	91,9
46	7,8	42,7	77,6	90,4	41,1	100,8	41,0	95,5
48	8,9	44,7	80,7	93,9	43,3	104,6	43,1	99,2
50	10,0	46,7	84,0	97,4	45,5	108,6	45,3	102,9
52	11,1	48,8	87,3	101,0	47,7	112,6	47,0	106,0
54	12,2	51,0	90,8	104,8	50,1	116,7	50,0	110,0
56	13,3	53,2	94,3	108,6	52,3	121,0	52,0	114,0
58	14,4	55,4	97,9	112,4	55,0	125,3	55,0	118,0
60	15,6	57,7	101,6	116,4	57,5	129,7	57,0	122,0
62	16,7	60,1	105,4	120,4	60,1	134,3	60,0	126,0
64	17,8	62,5	109,3	124,6	62,7	139,0	62,0	130,0
66	18,9	65,0	113,2	128,8	65,5	143,7	65,0	134,0
68	20,0	67,6	117,3	133,2	68,3	148,6	68,0	140,0

Rojo = Vacío Negro = Vacío (psig) Azul = Líquido (psig)

Medio siglo brindando Experiencia
y Seriedad al Servicio del Frío!



VALVULAS
DE EXPANSION

" Para hablar de frío con Mayúsculas,
solo son necesarias dos: **AP** "

TABLA DE TEMPERATURAS DE REFRIGERANTES EN EL EVAPORADOR Y PRESIONES DE ASPIRACIÓN MAS COMUNES EN INSTALACIONES DE:


	Temp. media del refrigerante	Refrigerante R-12	Refrigerante R-22	Refrigerante R-502
Acondicionam. de Aire por expansión directa	3°C	35 lbs.	66 lbs.	78 lbs.
Enfriamiento de Agua y Líquidos	-3°C	26 lbs.	51 lbs.	61 lbs.
Unidades de deshielo automático	-6°C	22 lbs.	44 lbs.	54 lbs.
Serpentines para cubitos de hielo	-10°C	17 lbs.	37 lbs.	45 lbs.
Cámaras de servicio +2°C a -2°C	-12°C	15 lbs.	33 lbs.	42 lbs.
Almacenaje de helados y artículos congelados	-22°C	5,5 lbs.	18 lbs.	25,5 lbs.
Congelación normal	-28°C	1 lb.	11 lbs.	18 lbs.
Congelación rápida	-40°C	-	1 lb.	5 lbs.

FAI-CAF S.R.L. 29 de Septiembre 3834 B1826GLB
Remedios de Escalada - Pcia. de Bs As.
Tel. / Fax: (011) 4242-3749 / 4242-7755 / 4288-0399
E-mail: faicaf@faicaf.com.ar




VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS


VÁLVULA TERMOSTÁTICA MODELO TCA




VÁLVULA TERMOSTÁTICA MODELO TCBX




VÁLVULA TERMOSTÁTICA MODELO TE / TEX




VÁLVULA TERMOSTÁTICA MODELO TPX / TPXB




VÁLVULA TERMOSTÁTICA MODELO TCAX




VÁLVULA TERMOSTÁTICA MODELO TD / TDX




VÁLVULA TERMOSTÁTICA MODELO TEAX / TESX




VÁLVULA TERMOSTÁTICA MODELO TRX




VÁLVULA TERMOSTÁTICA MODELO TCB




VÁLVULA TERMOSTÁTICA MODELO TH / THX



VÁLVULA TERMOSTÁTICA MODELO TSX



VÁLVULA TERMOSTÁTICA MODELO TRXB

[illegible]